



GRUPO CAYBO

FECHA: 23/6/22

APTO: 401

Edificio:

REPARACIONES REALIZADAS:

Reparación en desagüe balcón

Se cambió cño de 63 con codo 63
a cño de 40 con caja Reseptáculo.

La Reparación fue realizada por
filtración de agua o ocasionar filtraciones
en los siguientes aptos. (301, 201 y 101)

FIRMA:

M^a Del Carmen Gotta

ACLARACION:

M^a DEL CARMEN GOTTA.